

**Tehniskās prasības ūdensvada un kanalizācijas cauruļu
piegādei 2013.gadā.**

1. Specifikācija:

Ūdensvada un kanalizācijas caurules.

1.1. Polietilēna ūdensvada caurules (ruļļos)

1.1.1. Dn 25; 32; 40; 50; 63 - PN 16 SDR 11

1.1.2. Dn 110 – PN 10 SDR 17

1.2. Kaļamā ķeta (DCI) ūdensvada caurules Dn100-300mm ar pretkorozijas pārklājumu no ārējās un iekšējās puses, ar gumijas starpliku komplektu:

1.2.1. pretkorozijas pārklājums no ārpuses – alumīnija - cinka pārklājums un epoksīda krāsa, no iekšpuses cementa - smilts pārklājums

1.2.2. atbilstība standartam EN 545

1.2.3. caurules garums – 6 tek.m

1.3. PVC vai PP caurules pašteses kanalizācijai, ar gumijas starpliku SN 4 un SN 8 komplektu:

1.3.1. caurules garums – no 1 līdz 6 tek.m

1.4. Piegāde – no noliktavas Daugavpilī.

1.5. Apmaksa – 30 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Komercdirektors

V.Radčenko