

Iepirkuma procedūra

„Horizontālā divpusējas ieplūdes sūkņa ar aksiāli dalīto korpusu piegāde”

(identifikācijas numurs DU-2014/34)


Daugavpilī, 2014.gada 02.decembrī

Papildus informācija Nr.1

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem par iepirkuma procedūras „**Horizontālā divpusējas ieplūdes sūkņa ar aksiāli dalīto korpusu piegāde**” (identifikācijas numurs DU-2014/34) nolikumu (turpmāk – Nolikums):

Jautājums:	Atbilde:
1. Tehniskā specifikācijā norādīts, ka Darbarats divpusējās iesūces (ar plūsmas sūknēšanu pa/pret pulksteņrādītāja virzienu – lūdzam precizēt un sniegt Jūsu komentārus, vai pa pulksteņrādītāja virzienu vai pret pulksteņrādītāja virzienu? Vai piedāvātam sūknim jābūt gan pa pulksteņrādītāja virzienu gan pret pulksteņrādītāja virzienu?	Lai novērstu iespējamo domstarpību rašanos, Nolikuma 1.pielikuma „ <i>Tehniskā specifikācija</i> ” rindkopā, kas atspoguļo prasības sūkņa parametriem, ceturto rindu izteikt šādā redakcijā: „Darbarats divpusējās iesūces (ar plūsmas sūknēšanu pret pulksteņrādītāja virzienu skatoties no dzinēja puses, ņemot vērā pielikumu „Horizontālā divpusējas ieplūdes ar aksiāli dalīto korpusu sūkņa grafiskā shēma un izmēri””
2. Lūdzam precizēt sūkņa blīvējuma tipu.	Lai novērstu iespējamo domstarpību rašanos, nolikuma 1.pielikuma „ <i>Tehniskā specifikācija</i> ” rindkopā, kas atspoguļo prasības sūkņa parametriem, papildināt ar astoto rindu šādā redakcijā: „Sūkņa blīvējuma tips – blīvslēga blīvējums”.
3.	Lai novērstu iespējamo domstarpību rašanos, nolikuma 1.pielikumu „ <i>Tehniskā specifikācija</i> ” papildināt ar pielikumu „Horizontālā divpusējas ieplūdes ar aksiāli dalīto korpusu sūkņa grafiskā shēma un izmēri”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



A.Semjonovs

Iepirkuma procedūras

„Horizontālā divpusējas iepildes sūķņa ar aksiāli dalīto korpusu piegāde”
(identifikācijas numurs DU-2014/34)

NOLIKUMA

grozījumi Nr.1

Daugavpilī
2014.gada 2.decembrī


Izdarīt iepirkuma procedūras „Horizontālā divpusējas iepildes sūķņa ar aksiāli dalīto korpusu piegāde”, identifikācijas numurs DU-2014/34, nolikumā šādus grozījumus:

1. nolikuma 1.pielikuma „*Tehniskā specifikācija*” rindkopā, kas atspoguļo prasības sūķņa parametriem, ceturto rindu izteikt šādā redakcijā: „Darbarats divpusējās iesūces (ar plūsmas sūknēšanu pret pulksteņrādītāja virzienu skatoties no dzinēja puses, ņemot vērā pielikumu „Horizontālā divpusējas iepildes ar aksiāli dalīto korpusu sūķņa grafiskā shēma un izmēri”.
2. nolikuma 1.pielikuma „*Tehniskā specifikācija*” rindkopā, kas atspoguļo prasības sūķņa parametriem, papildināt ar astoto rindu šādā redakcijā: „Sūķņa blīvējuma tips – blīvslēga blīvējums”.
3. nolikuma 1.pielikumu „*Tehniskā specifikācija*” papildināt ar pielikumu „Horizontālā divpusējas iepildes ar aksiāli dalīto korpusu sūķņa grafiskā shēma un izmēri” (pielikumā).

Pielikumā:

Horizontālā divpusējas iepildes ar aksiāli dalīto korpusu sūķņa grafiskā shēma un izmēri uz 1 lapas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



A.Semjonovs

Pielikums

iepirkuma procedūras „Horizontālā divpusējas ieklūdes sūkņa ar aksiāli dalīto korpusu iegāde”
identifikācijas Nr. DU-2014/34 Nolikuma grozījumiem Nr.1

Horizontālā divpusējas ieklūdes ar aksiāli dalīto korpusu sūkņa
grafiskā shēma un izmēri

