

Iepirkuma procedūra

“D.K-16 – esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darba līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)

(identifikācijas numurs DŪ - 2015/1)

Daugavpilī, 2015.gada 15.janvārī

Papildus informācija Nr.1

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem par iepirkumu procedūras **“D.K-16 – esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darba līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)** (ID.Nr. DŪ 2015/1) nolikumu (turpmāk – Nolikums):

Jautājums:	Atbilde:
1. Paskaidrojuma raksta daļā “Cauruļvadu montāža” norādīts, ka caurulēm jāatbilst PAS 1075, kas ir privātu organizāciju izdota “kvalitātes zīme”, bet nav norādīts, ka caurulēm jāatbilst LVS EN 12201 standartam “Plastmasas cauruļvadu sistēmas ūdens apgādei, drenāžai un kanalizācijai zem spiediena. Polietilēns (PE). Vai PE spiedvadu caurulēm ir jāatbilst standartam LVS EN 12201?	Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk SPIL) 20.panta noteikumiem, tehnisko specifikāciju var sagatavot ar atsauci uz standartiem, kā arī, nosakot funkcionālās prasības. Funkcionālo prasību definēšanai arī var izmantot dažāda mēroga standartus un publiskās specifikācijas, pieļaujot analogiska produkta izmantošanu. Atsauce uz PAS1075 ir nepieciešama vienīgi tāpēc, lai precīzi noteiktu cauruļu īpašības un nepieļautu domstarpību rašanos attiecībā uz šīm īpašībām. Cauruļu atbilstība vienīgi LVS EN12201 vai LVS EN 13244 standartam nenodrošina šo cauruļu atbilstību tādām funkcionālajām prasībām, kādas ir noteiktas publiskajās specifikācijās PAS1075, proti, noturību pret plaisāšanu, kas ir svarīga prasība materiāliem, ja tiek pielietota caurduršanas cauruļu ieguldīšanas tehnoloģija, it īpaši upju dambju caurduršanai. Savukārt PAS1075 publiskās specifikācijas pašas par sevi paredz cauruļu atbilstību minētajiem standartiem (sk. PAS1075 2.sadaļu ar atsaucēm uz normatīviem). Līdz ar to, materiālu atbilstība LVS EN 12201 vai LVS EN 13244 prasība jau ir iekļauta tehniskajās specifikācijās.

2. Paskaidrojuma raksta daļā “Cauruļvadu montāža norādīts, ka caurulēm nepieciešams sertifikāts DVGW GW 323, PAS 1075, tips Nr.1. Vai par atbilstošiem tiks uzskatīti citi līdzvērtīgi ES valstu neatkarīgu sertifikācijas institūtu izdoti sertifikāti?”	Saskaņā ar SPIL 20.panta 5. un 6.daļu, Pasūtītājs nenoraida piedāvājumus, ja piedāvājumā ir iekļauts materiāls ar līdzvērtīgām (ekvivalentām) funkcionālajām īpašībām, līdz ar to, par atbilstošiem tiks uzskatīti citi līdzvērtīgi (ekvivalenti) neatkarīgu sertifikācijas organizāciju izsniegti sertifikāti, ja tie pierāda materiālu atbilstību Pasūtītāja prasībām un par atbilstošām tiks uzskatītas PE caurules, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.
3. Paskaidrojuma raksta daļā “Cauruļvadu montāža” norādītas dažādas pārbaudes PE cauruļu mehānisko un fizikālo īpašību noteikšanai. Vairākas no šīm pārbaudēm ir atceltas un vairs nav spēkā. Atceltās pārbaudes var būt aizvietotas ar citām. Gan norādītās, gan citas – nenorādītās, bet obligāti veicamas un spēkā esošas PE cauruļu pārbaudes ir iekļautas standarta LVS EN 12201 prasībās. Vai par atbilstošām tiks uzskatītas PE caurules, kuras atbilst LVS EN 12201 prasībām un PE100RC materiāla prasībām (ekvivalents PAS 1075 1.tipam), ko apliecina ES valsts neatkarīgā sertifikācijas institūcijā izdots sertifikāts?”	Norādām, ka pati par sevi cauruļu atbilstība LVS EN 12201 un cauruļu materiāla atbilstība PE100RC nevar būt par iemeslu atzīt materiālu par atbilstošu, jo cauruļu atbilstībai funkcionālām prasībām jābūt pierādītai ar atbilstošām pārbaudēm un šai atbilstībai jābūt apliecinātai ar dokumentiem.

Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

I.Rudze
65444565

J.Sarkans